



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu

Zgorzelec, dnia 17 lipca 2026 r.
HK.9022.7.2026

KOMUNIKAT nr 14/HK/2026

o stwierdzeniu niezgodności z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametru wskaźnikowego - manganu, z sieci wodociągu publicznego Zawidów zaopatrującego miejscowości: Zawidów, Wrociszów Dolny, Wrociszów Górny, Skrzydlice, Ksawerów, Ostróżno oraz Wilka.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu informuje, że po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody stwierdza niezgodność z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Zawidów z uwagi na przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie stężenia manganu - $70\mu\text{g/l}$ i $90\mu\text{g/l}$. Zgodnie z załącznikiem 1 część C tabela 2 rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748) - stężenie manganu nie może być wyższe niż $50\mu\text{g/l}$.


Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Podwyższona zawartość manganu może obniżyć cechy organoleptyczne wody, tj. pogorszenie smaku i zapachu oraz powodować osad na armaturze, przebarwienia tkanin podczas prania, nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.

W związku z powyższym:

1. Woda z kranu może być spożywana i używana do przygotowania posiłków.
2. Woda może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych.
3. Woda nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych (sprząkanie toalet).



Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Dominika Łataś

p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu

/dokument podpisany elektronicznie/

*Pismo zostało wydane przez organ administracji publicznej w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego EZD RP oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który ma skutek prawny równoważny



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgorzelcu
ul. Warszawska 11 | 59-900 Zgorzelec
+48 75 64 94 520
psse.zgorzelec@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-84475-77507-WGEWG-29