



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu

Zgorzelec, dnia 27 sierpnia 2026 r.
HK.9022.7.2026

KOMUNIKAT nr 15/HK/2026

o zgodności z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametru wskaźnikowego - manganu, z sieci wodociągu Zawidów zaopatrującego miejscowości: Zawidów, Wrociszów Dolny, Wrociszów Górny, Skrzydlce, Ksawerów, Ostróżno oraz Wilka.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu po otrzymaniu sprawozdania z badania próbki wody pobranej z wodociągu sieciowego Zawidów **stwierdził zgodność z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie stężenia manganu**. Stężenie manganu w wodzie wynosi 48 µg/l.

Zgodnie z załącznikiem 1 część C tabela 2 rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748), stężenie manganu nie może być wyższe niż 50 µg/l.

Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym ustalonym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym:

1. Woda z kranu może być spożywana i używana do przygotowania posiłków.
2. Woda może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych.
3. Woda nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).



Traci moc Komunikat nr 14/HK/2026 z dnia 17 lipca 2026 roku w sprawie stwierdzenia niezgodności z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Zawidów w zakresie stężenia manganu.

Dominika Łataś
p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu

/dokument podpisany elektronicznie/

*Pismo zostało wydane przez organ administracji publicznej w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego EZD RP oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który ma skutek prawny równoważny



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgorzelcu
ul. Warszawska 11 | 59-900 Zgorzelec
+48 75 64 94 520
psse.zgorzelec@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-84475-77507-WGEWG-29